



STUEPLAN, BOLIGTYPE B

Note:

- 1 2 stk 3/4" PR ført fra dåse og 20 cm ud i terræn.
- 2 Midt dåse 2,2 m o.f.g.
- 3 Midt dåse 2,0 m o.f.g.
- 4 Overkant stikkontakt 15 cm o.f.b.
- 5 Overkant stikkontakt 50 cm o.f.g. for køleskab.
- 6 Lampeudtag 50 x 50 mm lige under overskab.
- 7 Dåse for emhætte. El-entreprenøren leverer og monterer emhætte, mens aftrækskanal leveres og installeres under anden entreprise.
- 8 Midt dåse 10 cm u.f.l. og med lampestik ø 80 mm.
- 9 Overkant stikkontakt 1,80 m o.f.g.
- 10 LK fuga med 50 - ramme.
- 11 Installation til cirkulationspumpe. Endelig placering koordineres med VVS-entreprenøren. Cirkulationspumpe leveres og opsættes under anden entreprise.
- 12 Installation på loft til spjældmotor. Spjældmotor styres af ur, se note 14. Spjældmotor (Lindab Damper KM 220) leveres og opsættes under anden entreprise.
- 13 Installation på loft for udsugning. Ventilator og styrebox leveres under anden entreprise, mens levering og opsætning af afbryder samt tilslutning til styrebox henhører under denne entreprise. Ligeledes udføres der installation for to lamper type K, afbryder for lamperne og stikkontakt. Afbryder og stikkontakt placeres ved loftlem og forsynes fra afbryder for ventilator. Armaturer leveres og monteres.
- 14 Ur som MiniRex T39021 for styring af spjældmotor for bad.
- 15 Midt dåse 1,80 m o.f.g.

Signaturer:

- M LK målerskab type Im-S med låge i hvid og TV-T dåse med dæksel i hvid
- Gruppetavle type PG 12.
- Installationer i gulv.
- Installationer ført i væg eller loft.

Generelt:

Installation udføres som skjult normaltæt installation. Afbrydere og stikkontakter placeres med overkant af øverste komponent 110 cm o.f.g. Fritsiddende stikkontakter er i panelunderlag. Lampeudtag er hvor andet ikke er nævnt ø 80 mm. Afbrydere og stikkontakter er LK fuga med 63 rammer. I toiletter udføres nedhængt loft. Der udføres synlig installation over loftet. Hvor dåser skal indstøbes i flisemønster udhugger el-entreprenøren støbeskabelonerne efter at flisemønsteret er opsat og indstøber dåser så de passer i et flisekryds. Hvidevarer leveres og tilsluttes i følge fagbeskrivelse.

Denne tegning gælder kun for el-installationer

E	
D	
C	
B	
A	
Rev. dato	Revisionen omfatter:

STENALDERVEJ, UNGDOMSBOLIGER I BRABRAND

Bygherre: Det almennyttige boligselskab, Boligfonden i Århus S.m.b.a., Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66
 Forretningsfører: Kollegiekontoret, Vester Allé 24, 8000 Århus C, Tlf: 06 13 21 66

Emne: Lysinstallation
 boligtype B



Sag: 250.199.01
 Mål: 1:50
 Dato: 18.10.88 *mmc*

Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S, Badstuegade 5-7, 8000 Århus C, Tlf: 06 12 70 11
 Ingeniør: Carl Bro og Rådghende Ingeniørfirma F.R.I., Nordlandvej 60, 8240 Risskov, Tlf: 06 21 03 11
 Landskabsarkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus A/S, Badstuegade 5-7, 8000 Århus C, Tlf: 06 12 70 11